

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	11月10日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	199123	204002	203437	199298	201465
烟气温度℃	51.2	51.1	50.9	57.3	52.6
环境大气压 Kpa	87.59	87.63	87.49	87.52	87.56
湿度 (%RH)	13.1	12.5	12.7	12.6	12.73
烟气流速 m/s	7.72	7.96	7.97	7.94	7.90
含氧量 (%)	5.7	5.6	5.6	5.7	5.7
烟尘浓度 mg/Nm ³	1.04	1.02	1.08	1.16	1.08
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	1.02	1.00	1.05	1.13	1.05
烟尘排放速率 kg/h	0.21	0.21	0.22	0.23	0.22
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	8	6	9	5	7
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	7.84	5.84	8.77	4.90	6.84
二氧化硫排放速率 kg/h	1.59	1.22	1.83	1.00	1.41
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	41	46	39	42	42
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	40.20	44.81	37.99	41.18	41.04
氮氧化物排放速率 kg/h	8.16	9.38	7.93	8.37	8.46

编制人：李昕霖

内蒙古腾烽环境检测有限公司

2019年11月11日

检验检测专用章

编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建