

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	11月12日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	199798	201583	205153	201949	202121
烟气温度℃	47.2	46.8	44.3	45.2	45.9
环境大气压 Kpa	87.59	87.68	87.81	87.55	87.66
湿度 (%RH)	13.4	13.2	13.1	13.2	13.23
烟气流速 m/s	7.68	7.82	7.88	7.80	7.79
含氧量 (%)	6.1	6.3	5.9	5.8	6.0
烟尘浓度 mg/Nm ³	1.05	1.18	1.23	1.26	1.18
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	1.05	1.20	1.22	1.24	1.18
烟尘排放速率 kg/h	0.21	0.24	0.25	0.25	0.24
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	10	13	12	15	13
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	10.07	13.27	11.92	14.80	12.51
二氧化硫排放速率 kg/h	2.00	2.62	2.46	3.03	2.53
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	40	42	46	44	43
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	40.27	42.86	45.70	43.42	43.06
氮氧化物排放速率 kg/h	7.99	8.47	9.44	8.89	8.70

编制人：李昕霖



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建