

# 鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

## 锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	11月14日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm <sup>3</sup> /h	205046	204671	204365	203975	204514
烟气温度 °C	47.3	48.1	47.9	47.6	47.7
环境大气压 Kpa	89.13	89.38	89.46	89.29	89.32
湿度 (%RH)	12.9	12.4	12.6	12.8	12.68
烟气流速 m/s	7.70	7.74	7.74	7.75	7.73
含氧量 (%)	6.4	6.2	6.0	6.8	6.4
烟尘浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	1.02	0.98	0.95	0.91	0.96
烟尘折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	1.05	0.99	0.95	0.96	0.99
烟尘排放速率 kg/h	0.21	0.20	0.19	0.18	0.20
二氧化硫实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	8	11	7	9	9
二氧化硫折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	8.22	11.15	7.00	9.51	8.97
二氧化硫排放速率 kg/h	1.64	2.25	1.43	1.84	1.79
氮氧化物实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	43	40	42	46	43
氮氧化物折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	44.18	40.54	42.00	48.59	43.83
氮氧化物排放速率 kg/h	8.82	8.19	8.58	9.38	8.74

编制人：李昕霖

内蒙古腾烽环境检测有限公司



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建