

# 鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

## 锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	11月15日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm <sup>3</sup> /h	204877	204254	204313	203906	204338
烟气温度℃	48.1	47.6	47.3	46.8	47.5
环境大气压 Kpa	87.36	87.39	87.59	87.68	87.51
湿度 (%RH)	13.1	12.8	12.9	13.3	13.03
烟气流速 m/s	7.89	7.93	7.92	7.91	7.91
含氧量 (%)	5.8	6.1	6.2	5.7	6.0
烟尘浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	1.07	1.10	1.05	1.00	1.06
烟尘折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	1.06	1.11	1.06	0.98	1.05
烟尘排放速率 kg/h	0.22	0.23	0.21	0.20	0.22
二氧化硫实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	9	13	11	7	10
二氧化硫折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	8.88	13.09	11.15	6.86	10.00
二氧化硫排放速率 kg/h	1.84	2.66	2.25	1.43	2.04
氮氧化物实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	41	49	52	55	49
氮氧化物折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	40.46	49.33	52.70	53.92	49.10
氮氧化物排放速率 kg/h	8.40	10.01	10.62	11.21	10.06

编制人：李昕霖

内蒙古腾烽环境检测有限公司



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建