

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	11月17日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	206052	207611	200273	195701	202409
烟气温度℃	46.8	46.3	46.7	46.5	46.6
环境大气压 Kpa	87.35	87.29	87.49	87.59	87.43
湿度 (%RH)	12.7	12.5	12.4	12.2	12.45
烟气流速 m/s	7.87	8.01	7.72	7.50	7.77
含氧量 (%)	5.8	5.6	5.9	5.8	5.8
烟尘浓度 mg/Nm ³	1.10	1.13	1.08	1.10	1.10
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	1.08	1.10	1.07	1.09	1.09
烟尘排放速率 kg/h	0.23	0.24	0.22	0.22	0.22
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	16	13	11	15	14
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	15.79	12.66	10.93	14.80	13.55
二氧化硫排放速率 kg/h	3.30	2.70	2.20	2.94	2.78
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	41	43	45	49	45
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	40.46	41.88	44.70	48.36	43.85
氮氧化物排放速率 kg/h	8.45	8.93	9.01	9.59	8.99

编制人：李昕霖

内蒙古腾峰环境检测有限公司
 2019年11月18日



扫描全能王 创建