

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	11月18日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	205235	203721	198339	205764	203265
烟气温度℃	45.6	45.9	45.8	45.3	45.7
环境大气压 Kpa	88.16	88.29	88.46	88.52	88.36
湿度 (%RH)	12.5	12.6	12.8	13.1	12.75
烟气流速 m/s	7.72	7.77	7.57	7.85	7.73
含氧量 (%)	6.1	6.2	5.8	5.9	6.0
烟尘浓度 mg/Nm ³	1.06	1.09	1.11	1.04	1.08
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	1.07	1.11	1.10	1.03	1.08
烟尘排放速率 kg/h	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	9	5	11	6	8
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	9.06	5.07	10.86	5.96	7.74
二氧化硫排放速率 kg/h	1.85	1.02	2.18	1.23	1.57
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	38	41	46	44	42
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	38.26	41.55	45.39	43.71	42.23
氮氧化物排放速率 kg/h	7.80	8.35	9.12	9.05	8.58

编制人：李昕霖

内蒙古腾烽环境检测有限公司



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建