

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	11月19日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	204542	213592	200886	199382	207405
烟气温度℃	47.3	47.6	47.8	48.2	45.9
环境大气压 Kpa	87.35	87.56	87.26	87.85	88.84
湿度 (%RH)	13.4	13.2	13.1	12.9	12.9
烟气流速 m/s	7.88	7.93	7.85	7.72	7.65
含氧量 (%)	5.8	5.5	5.6	5.4	5.6
烟尘浓度 mg/Nm ³	1.12	1.15	1.18	1.20	1.08
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	1.11	1.11	1.15	1.16	1.05
烟尘排放速率 kg/h	0.23	0.25	0.24	0.24	0.22
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	13	16	18	17	13
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	12.83	15.48	17.53	16.35	15.55
二氧化硫排放速率 kg/h	2.66	3.42	3.62	3.39	2.70
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	38	41	46	44	40
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	37.50	39.68	44.81	42.31	41.07
氮氧化物排放速率 kg/h	7.77	8.76	9.24	8.77	8.35

编制人：李昕霖

内蒙古腾峰环境检测有限公司

2019年11月20日

