

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	11月20日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	205250	215024	201640	199631	202689
烟气温度℃	48.1	48.3	48.4	48.6	48.4
环境大气压 Kpa	88.16	88.29	88.46	88.52	88.36
湿度 (%RH)	12.9	12.8	12.6	12.7	12.8
烟气流速 m/s	7.89	7.90	7.85	7.72	7.85
含氧量 (%)	5.7	5.6	5.5	5.8	5.7
烟尘浓度 mg/Nm ³	1.07	1.04	1.23	1.10	1.11
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	1.05	1.01	1.19	1.09	0.83
烟尘排放速率 kg/h	0.22	0.22	0.25	0.22	0.23
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	7	5	9	8	7
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	6.86	4.87	8.71	7.89	7.08
二氧化硫排放速率 kg/h	1.44	1.08	1.81	1.60	1.47
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	43	42	46	45	44
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	42.16	40.91	44.52	44.41	43.00
氮氧化物排放速率 kg/h	8.83	9.03	9.28	8.98	8.92

编制人：李昕霖

腾烽环境检测有限公司
 2019年11月20日



扫描全能王 创建