

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	11月21日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	200351	206699	203668	207137	204464
烟气温度℃	47.5	48.1	47.9	47.6	47.8
环境大气压 Kpa	87.17	87.29	87.53	87.72	87.43
湿度 (%RH)	12.8	12.6	13.1	12.8	12.8
烟气流速 m/s	7.69	7.66	7.94	8.01	7.83
含氧量 (%)	6.1	5.6	6.1	5.9	5.9
烟尘浓度 mg/Nm ³	1.05	1.13	1.05	1.1	1.1
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	1.06	1.1	1.06	1.09	1.08
烟尘排放速率 kg/h	0.21	0.23	0.21	0.23	0.22
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	7	11	16	12	12
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	7.05	10.71	16.11	11.92	11.45
二氧化硫排放速率 kg/h	1.4	2.27	3.26	2.49	2.36
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	43	36	38	39	39
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	43.29	35.06	38.26	38.74	38.84
氮氧化物排放速率 kg/h	8.62	7.44	7.74	8.08	7.97

编制人：李昕霖

内蒙古腾烽环境检测有限公司

2019年11月22日

编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建