

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	11月22日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	203893	204723	201561	205970	204037
烟气温度℃	46.2	46.8	45.9	45.3	46.1
环境大气压 Kpa	88.16	88.38	88.26	88.49	88.32
湿度 (%RH)	13.1	13.3	12.9	12.8	13.0
烟气流速 m/s	7.73	7.69	7.44	7.48	7.59
含氧量 (%)	5.6	5.9	5.8	5.8	5.8
烟尘浓度 mg/Nm ³	1.09	1.03	1.00	1.01	1.03
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	1.06	1.02	0.99	1.00	1.02
烟尘排放速率 kg/h	0.22	0.21	0.20	0.21	0.21
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	8	13	14	7	11
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	7.79	12.91	13.82	6.91	10.36
二氧化硫排放速率 kg/h	1.63	2.66	2.82	1.44	2.14
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	36	38	39	42	39
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	35.06	37.75	38.49	41.45	38.19
氮氧化物排放速率 kg/h	7.34	7.78	7.86	8.65	7.91

编制人：李昕霖

内蒙古腾烽环境检测有限公司



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建