

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	11月23日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	201525	200254	204664	204940	202846
烟气温度 °C	43.8	44.2	43.5	43.1	43.7
环境大气压 Kpa	87.34	87.29	87.49	87.46	87.40
湿度 (%RH)	12.9	12.7	12.6	13.1	12.8
烟气流速 m/s	7.64	7.50	7.54	7.50	7.55
含氧量 (%)	5.8	5.9	6.1	5.7	5.9
烟尘浓度 mg/Nm ³	1.05	1.12	1.01	1.05	1.06
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	1.03	1.11	1.02	1.03	1.05
烟尘排放速率 kg/h	0.21	0.22	0.21	0.22	0.21
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	7	12	16	12	12
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	6.91	11.92	16.11	11.76	11.68
二氧化硫排放速率 kg/h	1.41	2.40	3.27	2.46	2.39
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	48	46	44	47	46
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	47.37	45.70	44.30	46.08	45.86
氮氧化物排放速率 kg/h	9.67	9.21	9.01	9.63	9.38

编制人：李昕霖

内蒙古腾烽环境检测有限公司



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建