

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	11月25日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	208765	199376	207887	209044	206268
烟气温度℃	45.6	45.3	44.9	44.3	45.0
环境大气压 Kpa	89.16	89.36	89.27	89.46	89.31
湿度 (%RH)	12.6	12.8	13.1	13.3	13.0
烟气流速 m/s	7.77	7.33	7.58	7.53	7.55
含氧量 (%)	5.9	5.6	5.4	5.5	5.6
烟尘浓度 mg/Nm ³	1.02	1.07	1.06	1.00	1.04
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	1.02	1.04	1.02	0.97	1.01
烟尘排放速率 kg/h	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	9	11	16	15	13
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	8.94	10.71	15.38	14.52	12.39
二氧化硫排放速率 kg/h	1.88	2.19	3.33	3.14	2.63
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	43	38	39	32	38
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	42.72	37.01	37.50	30.97	37.05
氮氧化物排放速率 kg/h	8.98	7.58	8.11	6.69	7.84

编制人：李昕霖

内蒙古腾烽环境检测有限公司

2019年11月26日



扫描全能王 创建