

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	11月29日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	199668	202236	201128	202194	201307
烟气温度℃	43.4	45.6	45.8	45.1	45.0
环境大气压 Kpa	87.39	87.29	87.51	87.94	87.53
湿度 (%RH)	12.6	12.8	12.7	13.1	12.8
烟气流速 m/s	7.53	7.62	7.47	7.41	7.51
含氧量 (%)	5.4	5.3	5.4	5.5	5.4
烟尘浓度 mg/Nm ³	1.02	1.04	1.09	1.12	1.07
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	0.98	1.00	1.05	1.08	1.03
烟尘排放速率 kg/h	0.20	0.21	0.22	0.23	0.21
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	12	16	15	13	14
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	11.54	15.29	14.42	12.58	13.46
二氧化硫排放速率 kg/h	2.40	3.24	3.02	2.63	2.82
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	35	39	42	41	39
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	33.65	37.26	40.38	39.68	37.74
氮氧化物排放速率 kg/h	6.99	7.89	8.45	8.29	7.90

编制人：李昕霖



扫描全能王 创建