

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	11月30日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	197534	198714	199312	200956	199129
烟气温度℃	42.3	42.6	42.7	42.9	42.6
环境大气压 Kpa	88.36	88.84	88.75	88.79	88.69
湿度 (%RH)	13.1	13.3	13.5	13.2	13.3
烟气流速 m/s	7.38	7.33	7.30	7.25	7.32
含氧量 (%)	5.6	5.6	5.3	5.1	5.4
烟尘浓度 mg/Nm ³	1.03	1.07	1.07	1.08	1.07
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	1.01	1.04	1.02	1.02	1.02
烟尘排放速率 kg/h	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	12	16	11	17	14
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	11.69	15.58	10.51	16.04	13.46
二氧化硫排放速率 kg/h	2.37	3.18	2.19	3.42	2.79
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	38	36	35	32	35
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	37.01	35.06	33.44	30.19	33.93
氮氧化物排放速率 kg/h	7.51	7.15	6.98	6.43	7.02

编制人：李昕霖

内蒙古腾烽环境检测有限公司



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建