

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	12月1日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	194677	195191	196685	198061	196153
烟气温度℃	41.3	41.5	41.1	41.9	41.5
环境大气压 Kpa	89.76	89.63	89.39	89.39	89.54
湿度 (%RH)	12.7	12.9	12.6	12.3	12.6
烟气流速 m/s	7.11	7.08	7.04	7.01	7.06
含氧量 (%)	5.4	5.3	5.9	5.1	5.4
烟尘浓度 mg/Nm ³	1.04	1.06	1.11	1.12	1.09
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	1.00	1.02	1.10	1.06	1.05
烟尘排放速率 kg/h	0.20	0.21	0.22	0.22	0.21
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	8	6	13	15	11
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	7.69	5.73	12.91	14.15	10.12
二氧化硫排放速率 kg/h	1.56	1.17	2.56	2.97	2.06
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	41	43	46	44	44
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	39.42	41.08	45.70	41.51	41.93
氮氧化物排放速率 kg/h	7.98	8.39	9.05	8.71	8.53

编制人：李昕霖



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建