

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	12月2日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	209296	210713	211162	212329	210875
烟气温度℃	40.3	40.6	41.5	41.7	41.0
环境大气压 Kpa	88.62	88.74	88.55	88.61	88.63
湿度 (%RH)	12.9	12.8	12.9	12.9	12.9
烟气流速 m/s	7.73	7.69	7.66	7.62	7.68
含氧量 (%)	5.6	5.5	5.5	5.3	5.5
烟尘浓度 mg/Nm ³	1.03	1.07	1.10	1.09	1.07
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	1.00	1.04	1.06	1.04	1.04
烟尘排放速率 kg/h	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	7	11	16	15	12
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	6.82	10.65	15.48	14.33	11.82
二氧化硫排放速率 kg/h	1.47	2.32	3.38	3.18	2.59
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	43	45	39	37	41
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	41.88	43.55	37.74	35.35	39.63
氮氧化物排放速率 kg/h	9.00	9.48	8.24	7.86	8.64

编制人：李昕霖



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建