

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	12月3日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	211634	212891	213807	214838	213293
烟气温度℃	41.6	41.3	40.9	40.8	41.2
环境大气压 Kpa	88.16	88.29	88.45	88.81	88.43
湿度 (%RH)	12.5	12.6	12.9	13.2	12.8
烟气流速 m/s	7.86	7.80	7.75	7.70	7.78
含氧量 (%)	5.9	5.8	6.1	6.2	6.0
烟尘浓度 mg/Nm ³	1.11	1.14	1.00	1.03	1.07
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	1.11	1.13	1.01	1.05	1.07
烟尘排放速率 kg/h	0.24	0.24	0.21	0.22	0.23
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	11	16	18	14	15
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	10.93	15.79	18.12	14.19	14.76
二氧化硫排放速率 kg/h	2.33	3.41	3.85	3.01	3.15
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	38	36	39	42	39
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	37.75	35.53	39.26	42.57	38.78
氮氧化物排放速率 kg/h	8.04	7.66	8.34	9.02	8.27

编制人：李昕霖

内蒙古腾峰环境检测有限公司

2019年12月4日



扫描全能王 创建