

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	12月4日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	182188	179760	181762	184955	182166
烟气温度℃	50.3	50.6	49.1	49.6	49.9
环境大气压 Kpa	88.61	88.63	88.87	88.98	88.77
湿度 (%RH)	12.8	13.1	12.9	13.3	13.0
烟气流速 m/s	6.94	6.80	6.73	6.81	6.82
含氧量 (%)	6.1	5.8	6.3	6.2	6.1
烟尘浓度 mg/Nm ³	1.28	1.33	1.34	1.45	1.35
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	1.29	1.31	1.36	1.47	1.36
烟尘排放速率 kg/h	0.23	0.24	0.24	0.27	0.25
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	13	8	12	16	12
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	13.09	7.89	12.24	16.22	12.36
二氧化硫排放速率 kg/h	2.37	1.44	2.18	2.96	2.24
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	35	42	49	51	44
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	35.23	41.45	50.00	51.69	44.59
氮氧化物排放速率 kg/h	6.38	7.55	8.91	9.43	8.07

编制人：李昕霖

内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建