

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	12月5日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	177548	181971	183506	181441	181117
烟气温度℃	50.3	50.1	49.2	49.6	49.8
环境大气压 Kpa	87.36	87.51	87.59	87.69	87.54
湿度 (%RH)	13.1	12.9	12.8	12.9	12.9
烟气流速 m/s	6.88	6.94	6.89	6.74	6.86
含氧量 (%)	6.3	6.3	6.5	6.6	6.4
烟尘浓度 mg/Nm ³	1.56	1.60	1.53	1.65	1.58
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	1.59	1.63	1.58	1.72	1.63
烟尘排放速率 kg/h	0.28	0.29	0.28	0.30	0.29
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	11	13	16	21	15
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	11.22	13.27	16.55	21.88	15.73
二氧化硫排放速率 kg/h	1.95	2.37	2.94	3.81	2.77
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	34	36	37	36	36
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	34.69	36.73	38.28	37.50	36.80
氮氧化物排放速率 kg/h	6.04	6.55	6.79	6.53	6.48

编制人：李昕霖



扫描全能王 创建