

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	12月7日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	186020	187871	188222	189414	187882
烟气温度℃	46.5	45.3	45.9	44.6	45.6
环境大气压 Kpa	88.36	88.62	88.63	88.75	88.59
湿度 (%RH)	12.7	12.6	12.9	13.1	12.8
烟气流速 m/s	7.01	6.95	6.92	6.87	6.94
含氧量 (%)	5.9	6.0	5.3	5.4	5.7
烟尘浓度 mg/Nm ³	1.84	1.78	1.73	1.77	1.78
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	1.83	1.78	1.65	1.71	1.74
烟尘排放速率 kg/h	0.34	0.33	0.33	0.34	0.33
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	8	6	11	13	10
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	7.95	6.00	10.51	12.50	9.24
二氧化硫排放速率 kg/h	1.49	1.13	2.07	2.46	1.79
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	34	36	38	41	37
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	33.77	36.00	36.31	39.42	36.38
氮氧化物排放速率 kg/h	6.32	6.76	7.15	7.77	7.00

编制人：李昕霖



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建