

# 鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

## 锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	12月8日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm <sup>3</sup> /h	181114	182597	184716	185989	183604
烟气温度℃	44.8	45.6	45.9	44.3	45.2
环境大气压 Kpa	86.73	86.88	87.51	87.63	87.19
湿度 (%RH)	13.2	12.9	12.6	12.8	12.9
烟气流速 m/s	6.96	6.92	6.85	6.80	6.88
含氧量 (%)	5.9	6.3	6.2	6.1	6.1
烟尘浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	1.83	1.84	1.78	1.77	1.81
烟尘折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	1.82	1.88	1.80	1.78	1.82
烟尘排放速率 kg/h	0.33	0.34	0.33	0.33	0.33
二氧化硫实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	5	9	12	16	11
二氧化硫折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	4.97	9.18	12.16	16.11	10.61
二氧化硫排放速率 kg/h	0.91	1.64	2.22	2.98	1.94
氮氧化物实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	33	32	36	35	34
氮氧化物折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	32.78	32.65	36.49	35.23	34.29
氮氧化物排放速率 kg/h	5.98	5.84	6.65	6.51	6.24

编制人：李昕霖



扫描全能王 创建