

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	12月9日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	181533	182918	184077	184116	183161
烟气温度℃	43.6	44.2	44.8	45.3	44.5
环境大气压 Kpa	89.43	89.46	89.61	89.31	89.45
湿度 (%RH)	13.1	12.8	12.7	13.0	12.9
烟气流速 m/s	6.73	6.70	6.66	6.64	6.68
含氧量 (%)	5.8	5.7	6.1	6.3	6.0
烟尘浓度 mg/Nm ³	1.77	1.78	1.74	1.74	1.76
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	1.74	1.75	1.75	1.77	1.75
烟尘排放速率 kg/h	0.32	0.33	0.32	0.32	0.32
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	8	11	16	17	13
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	7.89	10.78	16.11	17.35	13.03
二氧化硫排放速率 kg/h	1.45	2.01	2.95	3.13	2.38
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	34	36	33	38	35
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	33.55	35.29	33.22	38.78	35.21
氮氧化物排放速率 kg/h	6.17	6.59	6.07	7.00	6.46

编制人：李昕霖



扫描全能王 创建