

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	12月10日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	185088	186956	187642	188646	187083
烟气温度℃	48.5	47.6	48.3	48.5	48.2
环境大气压 Kpa	88.19	88.39	88.75	88.78	88.53
湿度 (%RH)	12.8	12.6	12.9	12.9	12.8
烟气流速 m/s	7.04	6.98	6.94	6.91	6.97
含氧量 (%)	6.5	6.4	6.5	6.3	6.4
烟尘浓度 mg/Nm ³	1.59	1.66	1.51	1.55	1.58
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	1.65	1.70	1.56	1.58	1.62
烟尘排放速率 kg/h	0.29	0.31	0.28	0.29	0.30
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	8	11	16	13	12
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	8.28	11.30	16.55	13.27	12.35
二氧化硫排放速率 kg/h	1.48	2.06	3.00	2.45	2.25
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	44	41	42	46	43
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	45.52	42.12	43.45	46.94	44.51
氮氧化物排放速率 kg/h	8.14	7.67	7.88	8.68	8.09

编制人：李昕霖

内蒙古腾烽环境检测有限公司



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建