

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	12月11日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm <sup>3</sup> /h	182948	183367	183802	185164	183820
烟气温度℃	44.3	45.2	45.9	45.3	45.2
环境大气压 Kpa	87.53	87.51	87.46	87.96	87.62
湿度 (%RH)	12.7	12.9	<del>13.1</del>	13.3	13.0
烟气流速 m/s	6.91	6.89	6.86	6.80	6.87
含氧量 (%)	6.4	6.5	6.5	6.4	6.5
烟尘浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	1.68	1.60	1.53	1.67	1.62
烟尘折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	1.73	1.65	1.59	1.71	1.67
烟尘排放速率 kg/h	0.31	0.29	0.28	0.31	0.30
二氧化硫实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	5	8	9	15	9
二氧化硫折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	5.14	8.28	9.31	15.41	9.53
二氧化硫排放速率 kg/h	0.91	1.47	1.65	2.78	1.70
氮氧化物实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	35	39	41	44	40
氮氧化物折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	35.96	40.34	42.41	45.21	40.98
氮氧化物排放速率 kg/h	6.40	7.15	7.54	8.15	7.31

编制人：李昕霖

内蒙古腾烽环境检测有限公司

2019年12月12日



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建