

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	12月12日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	186682	187399	188838	188727	187911
烟气温度℃	43.5	44.3	42.6	45.8	44.1
环境大气压 Kpa	88.32	88.39	88.62	88.43	88.44
湿度 (%RH)	12.8	12.9	13.1	13.1	13.0
烟气流速 m/s	6.98	6.95	6.89	6.89	6.93
含氧量 (%)	6.5	6.4	6.2	6.7	6.5
烟尘浓度 mg/Nm ³	1.69	1.71	1.66	1.71	1.69
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	1.75	1.75	1.68	1.79	1.74
烟尘排放速率 kg/h	0.32	0.32	0.31	0.32	0.32
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	8	12	16	12	12
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	8.28	12.33	16.22	12.59	12.35
二氧化硫排放速率 kg/h	1.49	2.25	3.02	2.26	2.26
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	34	36	36	39	36
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	35.17	36.99	36.49	40.91	37.39
氮氧化物排放速率 kg/h	6.35	6.75	6.80	7.36	6.81

编制人：李昕霖



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建