

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	12月13日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	190332	191189	191402	193597	191630
烟气温度℃	44.4	45.3	46.2	44.5	45.1
环境大气压 Kpa	89.36	89.76	89.39	89.65	89.54
湿度 (%RH)	12.8	13.0	13.1	12.9	13.0
烟气流速 m/s	7.06	7.02	7.00	6.93	7.00
含氧量 (%)	6.6	6.3	6.5	6.2	6.4
烟尘浓度 mg/Nm ³	1.69	1.68	1.67	1.68	1.68
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	1.77	1.71	1.73	1.70	1.73
烟尘排放速率 kg/h	0.32	0.32	0.32	0.33	0.32
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	11	16	14	18	15
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	11.46	16.33	14.48	18.24	15.13
二氧化硫排放速率 kg/h	2.09	3.06	2.68	3.48	2.83
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	36	39	38	41	39
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	37.50	39.80	39.31	41.55	39.54
氮氧化物排放速率 kg/h	6.85	7.46	7.27	7.94	7.38

编制人：李昕霖

内蒙古腾烽环境检测有限公司

2019年12月14日

编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建