

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	12月14日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	192012	192740	193143	195186	193270
烟气温度℃	43.6	44.5	45.8	45.1	44.8
环境大气压 Kpa	88.29	88.38	88.29	88.49	88.36
湿度 (%RH)	12.9	13.0	13.1	12.8	13.0
烟气流速 m/s	7.20	7.16	7.14	7.08	7.15
含氧量 (%)	6.5	6.3	6.2	6.9	6.5
烟尘浓度 mg/Nm ³	1.77	1.81	1.74	1.80	1.78
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	1.83	1.84	1.76	1.92	1.84
烟尘排放速率 kg/h	0.34	0.35	0.34	0.35	0.34
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	13	16	18	15	16
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	13.45	16.33	18.24	15.96	15.99
二氧化硫排放速率 kg/h	2.50	3.08	3.48	2.93	3.00
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	35	36	32	39	36
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	36.21	36.73	32.43	41.49	36.72
氮氧化物排放速率 kg/h	6.72	6.94	6.18	7.61	6.86

编制人：李昕霖

内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建