

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	12月17日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	199112	200159	200850	201562	200421
烟气温度℃	44.6	44.5	44.9	45.3	44.8
环境大气压 Kpa	87.56	87.62	87.68	87.77	87.66
湿度 (%RH)	12.8	12.9	13.1	13.3	13.0
烟气流速 m/s	7.54	7.49	7.46	7.42	7.48
含氧量 (%)	6.3	6.2	6.5	6.4	6.4
烟尘浓度 mg/Nm ³	1.99	2.00	1.90	1.94	1.96
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	2.03	2.03	1.97	2.00	2.00
烟尘排放速率 kg/h	0.40	0.40	0.38	0.39	0.39
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	12	16	15	18	15
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	12.24	16.22	15.52	18.49	15.62
二氧化硫排放速率 kg/h	2.39	3.20	3.01	3.63	3.06
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	41	46	48	43	45
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	41.84	46.62	49.66	44.18	45.57
氮氧化物排放速率 kg/h	8.16	9.21	9.64	8.67	8.92

编制人：李昕霖

内蒙古腾烽环境检测有限公司

2019年12月18日

编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建