

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

| 检测日期 检测项目 | 12月18日 | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |
| 烟气流量 Nm ³ /h | 201866 | 202688 | 204787 | 205859 | 203800 |
| 烟气温度℃ | 45.3 | 45.6 | 46.1 | 46.8 | 46.0 |
| 环境大气压 Kpa | 88.38 | 88.52 | 88.84 | 88.65 | 88.60 |
| 湿度 (%RH) | 13.1 | 13.3 | 12.9 | 12.7 | 13.0 |
| 烟气流速 m/s | 7.62 | 7.57 | 7.52 | 7.49 | 7.55 |
| 含氧量 (%) | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.4 |
| 烟尘浓度 mg/Nm ³ | 1.99 | 1.98 | 1.92 | 1.95 | 1.96 |
| 烟尘折算浓度 mg/Nm ³ | 2.02 | 2.02 | 1.99 | 2.03 | 2.01 |
| 烟尘排放速率 kg/h | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.40 |
| 二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³ | 8 | 11 | 16 | 18 | 13 |
| 二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³ | 8.11 | 11.22 | 16.55 | 18.75 | 13.66 |
| 二氧化硫排放速率 kg/h | 1.61 | 2.23 | 3.28 | 3.71 | 2.71 |
| 氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³ | 38 | 39 | 41 | 46 | 41 |
| 氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³ | 38.51 | 39.80 | 42.41 | 47.92 | 42.16 |
| 氮氧化物排放速率 kg/h | 7.67 | 7.90 | 8.40 | 9.47 | 8.36 |

编制人：李昕霖

内蒙古腾烽环境检测有限公司

2019年12月19日

编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建