

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	12月20日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	206124	208080	209437	211126	208692
烟气温度℃	45.2	44.3	44.8	44.9	44.8
环境大气压 Kpa	88.29	88.38	88.52	88.84	88.51
湿度 (%RH)	13.5	13.3	13.2	13.1	13.3
烟气流速 m/s	7.82	7.76	7.71	7.65	7.73
含氧量 (%)	6.1	6.5	6.4	6.3	6.3
烟尘浓度 mg/Nm ³	2.07	2.03	2.03	2.04	2.04
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	2.08	2.10	2.08	2.08	2.09
烟尘排放速率 kg/h	0.43	0.42	0.42	0.43	0.43
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	5	9	11	16	10
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	5.03	9.31	11.30	16.33	10.49
二氧化硫排放速率 kg/h	1.03	1.87	2.30	3.38	2.15
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	43	46	49	51	47
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	43.29	47.59	50.34	52.04	48.31
氮氧化物排放速率 kg/h	8.86	9.57	10.26	10.77	9.87

编制人：李昕霖

内蒙古腾烽环境检测有限公司

2019年12月21日

编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建