

# 鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

## 锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	12月21日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm <sup>3</sup> /h	203914	204988	207069	208222	206048
烟气温度℃	43.2	42.9	42.8	43.6	43.1
环境大气压 Kpa	87.35	87.52	87.62	87.51	87.50
湿度 (%RH)	13.1	13.3	12.9	12.7	13.0
烟气流速 m/s	7.73	7.68	7.63	7.59	7.66
含氧量 (%)	6.3	6.5	6.2	6.6	6.4
烟尘浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	2.12	2.10	2.05	2.08	2.09
烟尘折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	2.16	2.18	2.08	2.16	2.14
烟尘排放速率 kg/h	0.43	0.43	0.42	0.43	0.43
二氧化硫实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	8	12	15	16	13
二氧化硫折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	8.16	12.41	15.20	16.67	13.11
二氧化硫排放速率 kg/h	1.63	2.46	3.11	3.33	2.63
氮氧化物实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	43	45	38	37	41
氮氧化物折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	43.88	46.55	38.51	38.54	41.87
氮氧化物排放速率 kg/h	8.77	9.22	7.87	7.70	8.39

编制人：李昕霖



扫描全能王 创建