

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	12月22日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm^3/h	208676	209601	210443	212288	210252
烟气温度 $^{\circ}\text{C}$	44.8	44.9	45.6	45.1	45.1
环境大气压 Kpa	89.36	89.52	89.62	89.39	89.47
湿度 (%RH)	12.9	13.1	13.2	12.8	13.0
烟气流速 m/s	7.76	7.71	7.67	7.63	7.69
含氧量 (%)	6.4	6.5	6.6	6.6	6.5
烟尘浓度 mg/Nm^3	2.09	2.11	2.06	2.18	2.11
烟尘折算浓度 mg/Nm^3	2.15	2.18	2.14	2.27	2.18
烟尘排放速率 kg/h	0.44	0.44	0.43	0.46	0.44
二氧化硫实测浓度 mg/Nm^3	11	16	18	24	17
二氧化硫折算浓度 mg/Nm^3	11.30	16.55	18.75	25.00	17.90
二氧化硫排放速率 kg/h	2.30	3.35	3.79	5.09	3.63
氮氧化物实测浓度 mg/Nm^3	34	36	39	42	38
氮氧化物折算浓度 mg/Nm^3	34.93	37.24	40.63	43.75	39.14
氮氧化物排放速率 kg/h	7.09	7.55	8.21	8.92	7.94

编制人：李昕霖



扫描全能王 创建