

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	12月23日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	205530	206397	207707	208509	207036
烟气温度℃	43.5	43.9	44.3	44.6	44.1
环境大气压 Kpa	88.16	88.35	88.94	88.73	88.55
湿度 (%RH)	12.7	12.9	13.1	13.1	13.0
烟气流速 m/s	7.69	7.65	7.59	7.56	7.62
含氧量 (%)	6.4	6.5	6.6	6.6	6.5
烟尘浓度 mg/Nm ³	2.30	2.39	2.38	2.22	2.32
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	2.36	2.47	2.48	2.31	2.41
烟尘排放速率 kg/h	0.47	0.49	0.49	0.46	0.48
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	8	13	15	16	13
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	8.22	13.45	15.63	16.67	13.49
二氧化硫排放速率 kg/h	1.64	2.68	3.12	3.34	2.69
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	33	36	35	31	34
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	33.90	37.24	36.46	32.29	34.97
氮氧化物排放速率 kg/h	6.78	7.43	7.27	6.46	6.99

编制人：李昕霖

内蒙古腾烽环境检测有限公司

2019年12月24日

编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建