

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	12月24日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	206301	207799	207753	209637	207872
烟气温度℃	44.3	44.2	44.6	44.4	44.4
环境大气压 Kpa	87.53	87.61	87.52	87.92	87.65
湿度 (%RH)	13.1	13.0	13.5	13.4	13.3
烟气流速 m/s	7.83	7.78	7.76	7.69	7.77
含氧量 (%)	6.5	6.4	6.5	6.6	6.5
烟尘浓度 mg/Nm ³	2.52	2.41	2.38	2.46	2.44
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	2.61	2.47	2.46	2.57	2.53
烟尘排放速率 kg/h	0.52	0.50	0.49	0.52	0.51
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	8	12	11	14	11
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	8.28	12.33	11.38	14.58	11.64
二氧化硫排放速率 kg/h	1.65	2.49	2.29	2.93	2.34
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	33	36	35	39	36
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	34.14	36.99	36.21	40.63	36.99
氮氧化物排放速率 kg/h	6.81	7.48	7.27	8.18	7.43

编制人：李昕霖

内蒙古腾烽环境检测有限公司

2019年12月25日



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建