

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	12月25日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	210696	212713	213172	214221	212700
烟气温度℃	46.3	46.2	46.8	46.6	46.5
环境大气压 Kpa	89.35	89.36	89.26	89.62	89.40
湿度 (%RH)	12.9	12.5	12.7	13.0	12.8
烟气流速 m/s	7.87	7.82	7.79	7.73	7.80
含氧量 (%)	6.5	6.4	6.5	6.6	6.5
烟尘浓度 mg/Nm ³	2.49	2.50	2.49	2.49	2.49
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	2.58	2.57	2.58	2.59	2.58
烟尘排放速率 kg/h	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	5	11	9	8	8
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	5.17	11.30	9.31	8.33	8.53
二氧化硫排放速率 kg/h	1.05	2.34	1.92	1.71	1.76
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	34	36	36	39	36
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	35.17	36.99	37.24	40.63	37.51
氮氧化物排放速率 kg/h	7.16	7.66	7.67	8.35	7.71

编制人：李昕霖

内蒙古腾烽环境检测有限公司

2019年12月26日



扫描全能王 创建