

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	12月28日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	217740	218275	219273	219505	218698
烟气温度℃	45.3	45.9	45.1	46.2	45.6
环境大气压 Kpa	88.62	88.39	88.49	88.51	88.50
湿度 (%RH)	12.8	12.9	13.2	13.5	13.1
烟气流速 m/s	8.16	8.14	8.08	8.06	8.11
含氧量 (%)	5.5	5.6	5.8	5.9	5.7
烟尘浓度 mg/Nm ³	2.59	2.63	2.59	2.64	2.61
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	2.51	2.57	2.56	2.63	2.56
烟尘排放速率 kg/h	0.56	0.57	0.57	0.58	0.57
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	9	13	15	8	11
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	8.71	12.66	14.80	7.95	11.03
二氧化硫排放速率 kg/h	1.96	2.84	3.29	1.76	2.46
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	35	31	32	36	34
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	33.87	30.19	31.58	35.76	32.85
氮氧化物排放速率 kg/h	7.62	6.77	7.02	7.90	7.33

编制人：李昕霖



扫描全能王 创建