

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	12月29日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	218336	218688	220846	222145	220004
烟气温度℃	44.2	45.3	45.9	46.2	45.4
环境大气压 Kpa	87.36	87.61	87.52	87.49	87.50
湿度 (%RH)	13.1	13.5	12.9	12.8	13.1
烟气流速 m/s	8.30	8.27	8.22	8.18	8.24
含氧量 (%)	5.6	5.9	6.2	6.4	6.0
烟尘浓度 mg/Nm ³	2.71	2.66	2.67	2.73	2.69
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	2.64	2.64	2.71	2.80	2.70
烟尘排放速率 kg/h	0.59	0.58	0.59	0.61	0.59
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	5	10	12	9	9
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	4.87	9.93	12.16	9.25	9.05
二氧化硫排放速率 kg/h	1.09	2.19	2.65	2.00	1.98
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	33	36	34	39	36
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	32.14	35.76	34.46	40.07	35.61
氮氧化物排放速率 kg/h	7.21	7.87	7.51	8.66	7.81

编制人：李昕霖

内蒙古腾烽环境检测有限公司

2019年12月30日

编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建