

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	12月30日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm <sup>3</sup> /h	218027	219456	220505	221644	219908
烟气温度℃	45.8	45.9	44.9	44.6	45.3
环境大气压 Kpa	89.16	89.19	89.28	89.31	89.24
湿度 (%RH)	12.9	12.8	13.1	13.2	13.0
烟气流速 m/s	8.15	8.10	8.04	8.00	8.07
含氧量 (%)	5.5	5.6	5.6	5.8	5.6
烟尘浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	2.75	2.81	2.86	2.84	2.81
烟尘折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	2.66	2.73	2.78	2.80	2.74
烟尘排放速率 kg/h	0.60	0.62	0.63	0.63	0.62
二氧化硫实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	8	5	9	6	7
二氧化硫折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	7.74	4.87	8.77	5.92	6.82
二氧化硫排放速率 kg/h	1.74	1.10	1.98	1.33	1.54
氮氧化物实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	35	36	33	32	34
氮氧化物折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	33.87	35.06	32.14	31.58	33.16
氮氧化物排放速率 kg/h	7.63	7.90	7.28	7.09	7.48

编制人：李昕霖

内蒙古腾烽环境检测有限公司

2019年12月31日

编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建