

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	12月31日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	213786	214535	215303	217293	215229
烟气温度℃	44.3	44.6	45.8	45.2	45.0
环境大气压 Kpa	87.59	87.62	87.93	87.91	87.76
湿度 (%RH)	13.1	13.3	13.5	13.2	13.3
烟气流速 m/s	8.11	8.07	8.03	7.98	8.05
含氧量 (%)	5.3	5.6	5.6	5.7	5.6
烟尘浓度 mg/Nm ³	2.83	2.91	2.85	2.94	2.88
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	2.70	2.84	2.78	2.88	2.80
烟尘排放速率 kg/h	0.60	0.62	0.61	0.64	0.62
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	5	9	12	16	11
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	4.78	8.77	11.69	15.69	10.23
二氧化硫排放速率 kg/h	1.07	1.93	2.58	3.48	2.27
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	33	36	34	39	36
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	31.53	35.06	33.12	38.24	34.49
氮氧化物排放速率 kg/h	7.05	7.72	7.32	8.47	7.64

编制人：李昕霖



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建