

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	1月1日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm^3/h	218472	219299	220141	220732	219661
烟气温度 $^{\circ}\text{C}$	45.1	45.9	45.6	45.7	45.6
环境大气压 Kpa	89.16	89.23	89.35	89.39	89.28
湿度 (%RH)	12.8	12.9	13.2	13.5	13.1
烟气流速 m/s	8.14	8.10	8.05	8.01	8.08
含氧量 (%)	5.2	5.6	5.4	5.8	5.5
烟尘浓度 mg/Nm^3	2.82	2.88	2.85	2.91	2.87
烟尘折算浓度 mg/Nm^3	2.68	2.81	2.74	2.87	2.78
烟尘排放速率 kg/h	0.62	0.63	0.63	0.64	0.63
二氧化硫实测浓度 mg/Nm^3	4	9	8	3	6
二氧化硫折算浓度 mg/Nm^3	3.80	8.77	7.69	2.96	5.80
二氧化硫排放速率 kg/h	0.87	1.97	1.76	0.66	1.32
氮氧化物实测浓度 mg/Nm^3	33	36	35	39	36
氮氧化物折算浓度 mg/Nm^3	31.33	35.06	33.65	38.49	34.63
氮氧化物排放速率 kg/h	7.21	7.89	7.70	8.61	7.85

编制人：李昕霖

内蒙古腾烽环境检测有限公司

2020年1月2日

编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建