

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	1月2日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	211572	212112	214306	215253	213311
烟气温度℃	42.8	42.6	43.9	44.5	43.5
环境大气压 Kpa	89.61	89.52	89.74	89.38	89.56
湿度 (%RH)	13.2	13.5	12.9	12.7	13.1
烟气流速 m/s	7.82	7.78	7.74	7.71	7.76
含氧量 (%)	5.6	5.5	5.3	5.9	5.6
烟尘浓度 mg/Nm ³	2.88	2.80	2.77	2.86	2.83
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	2.81	2.71	2.64	2.84	2.75
烟尘排放速率 kg/h	0.61	0.59	0.59	0.62	0.60
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	8	11	15	5	10
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	7.79	10.65	14.33	4.97	9.43
二氧化硫排放速率 kg/h	1.69	2.33	3.21	1.08	2.08
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	31	35	39	34	35
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	30.19	33.87	37.26	33.77	33.78
氮氧化物排放速率 kg/h	6.56	7.42	8.36	7.32	7.41

编制人：李昕霖

内蒙古腾烽环境检测有限公司



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建