

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	1月3日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	213902	215807	215502	216447	215415
烟气温度℃	43.5	43.9	44.1	44.5	44.0
环境大气压 Kpa	89.16	89.36	89.18	89.27	89.24
湿度 (%RH)	12.9	12.6	13.2	13.3	13.0
烟气流速 m/s	7.94	7.88	7.86	7.82	7.87
含氧量 (%)	5.3	5.6	5.5	5.8	5.6
烟尘浓度 mg/Nm ³	3.00	3.00	2.98	2.99	2.99
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	2.86	2.92	2.88	2.95	2.90
烟尘排放速率 kg/h	0.64	0.65	0.64	0.65	0.64
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	5	9	11	8	8
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	4.78	8.77	10.65	7.89	8.02
二氧化硫排放速率 kg/h	1.07	1.94	2.37	1.73	1.78
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	30	25	28	36	30
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	28.66	24.35	27.10	35.53	28.91
氮氧化物排放速率 kg/h	6.42	5.40	6.03	7.79	6.41

编制人：李昕霖

内蒙古腾烽环境检测有限公司

2020年1月4日

检验检测专用章

编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建