

# 鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

## 锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	1月4日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm <sup>3</sup> /h	217232	217727	218354	219290	218151
烟气温度℃	42.3	42.5	42.9	42.8	42.6
环境大气压 Kpa	89.36	89.33	89.48	89.41	89.40
湿度 (%RH)	12.8	13.1	13.4	13.5	13.2
烟气流速 m/s	8.00	7.97	7.93	7.89	7.94
含氧量 (%)	5.5	5.6	5.5	5.3	5.5
烟尘浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	2.74	2.75	2.78	2.71	2.75
烟尘折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	2.65	2.68	2.69	2.59	2.65
烟尘排放速率 kg/h	0.60	0.60	0.61	0.59	0.60
二氧化硫实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	5	8	12	9	9
二氧化硫折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	4.84	7.79	11.61	8.60	8.21
二氧化硫排放速率 kg/h	1.09	1.74	2.62	1.97	1.86
氮氧化物实测浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	29	30	35	39	33
氮氧化物折算浓度 mg/Nm <sup>3</sup>	28.06	29.22	33.87	37.26	32.10
氮氧化物排放速率 kg/h	6.30	6.53	7.64	8.55	7.26

编制人：李昕霖



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建