

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	1月5日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	203820	205861	206685	207732	206024
烟气温度℃	44.5	44.9	44.8	45.3	44.9
环境大气压 Kpa	88.29	88.67	88.53	88.42	88.48
湿度 (%RH)	13.5	13.2	13.3	13.2	13.3
烟气流速 m/s	7.71	7.65	7.62	7.58	7.64
含氧量 (%)	5.2	5.3	5.5	5.6	5.4
烟尘浓度 mg/Nm ³	2.75	2.72	2.64	2.42	2.63
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	2.61	2.60	2.55	2.36	2.53
烟尘排放速率 kg/h	0.56	0.56	0.55	0.50	0.54
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	9	11	13	6	10
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	8.54	10.51	12.58	5.84	9.37
二氧化硫排放速率 kg/h	1.83	2.26	2.69	1.25	2.01
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	41	43	46	51	45
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	38.92	41.08	44.52	49.68	43.55
氮氧化物排放速率 kg/h	8.36	8.85	9.51	10.59	9.33

编制人：李昕霖

内蒙古腾烽环境检测有限公司

2020年1月6日

编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建