

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	1月6日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm^3/h	201719	202683	203519	204310	203058
烟气温度 $^{\circ}\text{C}$	48.3	48.5	48.8	48.1	48.4
环境大气压 Kpa	89.25	89.33	89.16	89.19	89.23
湿度 (%RH)	13.2	13.3	13.3	13.6	13.4
烟气流速 m/s	7.62	7.57	7.54	7.50	7.56
含氧量 (%)	5.5	5.3	5.5	5.4	5.4
烟尘浓度 mg/Nm^3	2.69	2.65	2.62	2.67	2.66
烟尘折算浓度 mg/Nm^3	2.61	2.54	2.53	2.57	2.56
烟尘排放速率 kg/h	0.54	0.54	0.53	0.55	0.54
二氧化硫实测浓度 mg/Nm^3	5	8	13	11	9
二氧化硫折算浓度 mg/Nm^3	4.84	7.64	12.58	10.58	8.91
二氧化硫排放速率 kg/h	1.01	1.62	2.65	2.25	1.88
氮氧化物实测浓度 mg/Nm^3	33	36	35	45	37
氮氧化物折算浓度 mg/Nm^3	31.94	34.39	33.87	43.27	35.87
氮氧化物排放速率 kg/h	6.66	7.30	7.12	9.19	7.57

编制人：李昕霖

内蒙古腾烽环境检测有限公司

2020年1月7日



扫描全能王 创建