

鄂尔多斯市西北能源化工有限公司

锅炉烟气排口手工检测结果

检测日期 检测项目	1月7日				
	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值
烟气流量 Nm ³ /h	198894	199734	201480	202337	200611
烟气温度℃	47.6	47.9	48.2	48.3	48.0
环境大气压 Kpa	89.36	89.37	89.35	89.33	89.35
湿度 (%RH)	13.5	13.6	13.2	13.3	13.4
烟气流速 m/s	7.51	7.47	7.43	7.39	7.45
含氧量 (%)	5.4	5.3	5.3	5.6	5.4
烟尘浓度 mg/Nm ³	2.67	2.63	2.56	2.62	2.62
烟尘折算浓度 mg/Nm ³	2.56	2.51	2.45	2.55	2.52
烟尘排放速率 kg/h	0.53	0.52	0.52	0.53	0.53
二氧化硫实测浓度 mg/Nm ³	4	8	12	8	8
二氧化硫折算浓度 mg/Nm ³	3.85	7.64	11.46	7.79	7.69
二氧化硫排放速率 kg/h	0.80	1.60	2.42	1.62	1.61
氮氧化物实测浓度 mg/Nm ³	43	42	45	49	45
氮氧化物折算浓度 mg/Nm ³	41.35	40.13	42.99	47.73	43.05
氮氧化物排放速率 kg/h	8.55	8.39	9.07	9.91	8.98

编制人：李昕霖



编制单位：内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建