

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	2月22日		
	17:28	22:04	平均值
检测项目			
烟气流量 (m <sup>3</sup> /h)	413285	461708	437496
烟气温度 (°C)	56.7	55.3	56.0
大气压 (kPa)	89.37	89.14	89.26
含湿量 (%)	10.3	10.1	10.2
平均流速 (m/s)	2.40	2.68	2.54
含氧量 (%)	5.6	5.8	5.7
烟尘浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	16.117	11.162	13.640
烟尘折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	15.703	11.018	13.360
烟尘排放速率 (kg/h)	4.36	3.39	3.88
SO <sub>2</sub> 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	11	9	10
SO <sub>2</sub> 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	11	9	10
SO <sub>2</sub> 排放速率 (kg/h)	2.98	2.73	2.86
NO <sub>x</sub> 浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	44.8	42.9	43.9
NO <sub>x</sub> 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	43.6	42.3	43.0
NO <sub>x</sub> 排放速率 (kg/h)	12.13	13.02	12.58

制作人：赵利东



赵利东  
2020-2-22



扫描全能王 创建