

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	安全环保部 2月23日				
	05:15	11:24	17:41	23:46	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	544169	512798	505915	583196	536520
烟气温度 (°C)	55.3	57.6	55.5	56.4	56.2
大气压 (kPa)	89.85	89.71	89.58	89.71	89.71
含湿量 (%)	10.8	10.4	10.7	10.2	10.5
平均流速 (m/s)	3.16	2.98	2.94	3.39	3.12
含氧量 (%)	7.2	6.7	6.2	7.5	6.9
烟尘浓度 (mg/m ³)	13.665	15.929	11.956	9.537	12.772
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	14.856	16.714	12.118	10.600	13.572
烟尘排放速率 (kg/h)	4.89	5.33	3.97	3.19	4.34
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	8	12	10	9	10
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	9	13	10	10	10
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	2.86	4.02	3.32	3.01	3.30
NO _x 浓度 (mg/m ³)	35.3	32.2	42.9	38.3	37.2
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	38.4	33.8	43.5	42.6	39.6
NO _x 排放速率 (kg/h)	12.63	10.77	14.24	12.82	12.62

制作人：赵利东

赵利东

内蒙古腾博环境检测有限公司



扫描全能王 创建