

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果



检测日期	2月24日				
	05:44	11:06	17:35	23:17	平均值
检测项目					
烟气流量 (m ³ /h)	426758	360181	414403	390622	397991
烟气温度 (°C)	56.1	57.2	54.6	55.8	55.9
大气压 (kPa)	88.61	88.38	88.31	88.52	88.46
含湿量 (%)	11.3	10.8	10.4	10.1	10.6
平均流速 (m/s)	2.48	2.09	2.41	2.27	2.31
含氧量 (%)	5.3	5.9	6.7	6.4	6.1
烟尘浓度 (mg/m ³)	9.740	12.189	9.120	10.900	10.487
烟尘折算浓度 (mg/m ³)	9.309	12.111	9.569	11.196	10.546
烟尘排放速率 (kg/h)	2.67	2.82	2.46	2.78	2.68
SO ₂ 浓度 (mg/m ³)	6	9	13	10	10
SO ₂ 折算浓度 (mg/m ³)	6	9	14	10	10
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	1.65	2.08	3.50	2.55	2.44
NO _x 浓度 (mg/m ³)	27.1	37.8	34.7	40.9	35.1
NO _x 折算浓度 (mg/m ³)	25.9	37.6	36.4	42.0	35.5
NO _x 排放速率 (kg/h)	7.44	8.75	9.36	10.41	8.99

制作人：赵利东

赵利东

内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建