

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

锅炉烟气排口手工监测结果

检测日期	2月25日				
	05:31	11:38	17:13	23:53	平均值
检测项目					
烟气流量 (m³/h)	291538	356206	400946	306302	338748
烟气温度 (°C)	54.5	55.3	55.8	53.9	54.9
大气压 (kPa)	89.24	88.57	88.78	89.03	88.90
含湿量 (%)	11.2	10.9	10.2	10.7	10.8
平均流速 (m/s)	1.69	2.07	2.33	1.78	1.97
含氧量 (%)	8.7	8.3	8.1	8.5	8.4
烟尘浓度 (mg/m³)	16.186	12.210	11.919	13.673	13.497
烟尘折算浓度 (mg/m³)	19.735	14.425	13.860	16.408	16.107
烟尘排放速率 (kg/h)	3.07	2.82	3.12	2.74	2.94
SO ₂ 浓度 (mg/m³)	6	9	7	11	8
SO ₂ 折算浓度 (mg/m³)	7	11	8	13	10
SO ₂ 排放速率 (kg/h)	1.14	2.08	1.83	2.21	1.82
NO _x 浓度 (mg/m³)	36.8	32.2	39.9	41.4	37.6
NO _x 折算浓度 (mg/m³)	44.9	38.0	46.4	49.7	44.8
NO _x 排放速率 (kg/h)	6.99	7.42	10.45	8.30	8.29

制作人: 赵利东

陈迎

内蒙古腾烽环境检测有限公司



扫描全能王 创建